

Padova, li 9 NOV 2016

Prot. N. 10380

Spett.le
COMUNE di FOSSO'
Piazzale Marconi n.° 3
30030 Fossò (VE)

e.p.c Spett.le
Regione del Veneto
Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto
bacinelitoraleveneto.veneziana@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Variante n. 7 al Piano degli Interventi comunale ricadente in comune di Fossò (VE).

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel comune di Padova, redatta a firma dell'Arch. Martino Schiavon, inviata all'Ufficio della REGIONE VENETO *Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, vista la metodologia per il dimensionamento degli invasi compensativi indicata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, lo scrivente Consorzio di Bonifica, **esprime parere favorevole** alla variante proposta, precisando che gli interventi di cui al Cap. n. 6 della V.C.I. "*Quantificazione dei volumi d'invaso compensativi*", dovranno recepire quanto indicato al Cap. n. 5 della V.C.I. "*Indirizzi di mitigazione idraulica*".

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)

BM/pn.

Parere n. 343/2016 del 5/11/2016

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 29/12/2016 Protocollo N° 527620 | 1/74.00.07.02 | Class: C. 101.01.1 | Prat. | Fasc. | Allegati N° |

Oggetto: **Settima variante al Piano degli Interventi del Comune di Fossò.**
Richiesta di parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV
2948/09.

Al Comune di Fossò
amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it

e.p.c.

Alla Direzione Difesa del Suolo
 sua sede

Al Consorzio di Bonifica Bacchiglione
consorzio@pec.bonificavenetorientale.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Con la presente si dà riscontro alla richiesta del parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito:

- A. allo studio idraulico allegato alla documentazione ricevuta in data 02/11/2016 ns. prot. n. 430754
- B. al parere del Consorzio di Bonifica del 09/11/2016 ns. prot. n. 436476 del 09/11/2016;

Considerato:

- che la variante prevede la revisione e l'aggiornamento delle Norme Tecniche Operative, nonché il recepimento di nuovi accordi Pubblico-Privato;
- che la variante non amplia le aree già edificabili ma individua delle procedure modificate dei volumi già consentiti, tranne per l'area denominata "PU8" dove è previsto un nuovo volume pari a mc. 1000,00 con limitato impatto edificatorio sul territorio comunale;

si esprime per quanto di competenza **parere favorevole allo studio di compatibilità idraulica relativo alla variante in oggetto, prescrivendo che:**

1. in assenza di maggiori dettagli, siano ricavati 500 m³/ha di invaso riferiti alla nuova impermeabilizzazione (consentita dalla presente variante e aggiuntivi rispetto a quanto già previsto); tali volumi potranno essere ottenuti attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a sommersione, il sovradimensionamento delle scoline o dei canali a cielo aperto, della rete di recapito delle acque meteoriche e dei pozzetti di raccolta, nonché mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti;
2. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc.. delle acque meteoriche siano sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc..), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041.279 5508/ 5516 - Fax 041.2794124
bacinolitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si ricorra a pavimentazioni drenanti. Si dovranno inoltre verificare l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
4. siano recepite ed attuate le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nel parere di cui a punto B;
5. Con riferimento al P.A.I. del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia e al P.A.I. del Bacino Idrografico del fiume Brenta, le aree classificate come pericolose dal punto di vista idraulico soggiaceranno alle indicazioni ivi prescritte, secondo le previsioni di Piano e l'efficacia dello stesso.
6. Siano fatte salve le prescrizioni già rilasciate in merito a V.CI relative a atti pianificatori precedenti, così come riportate anche nell'elaborato 3 "Valutazione di Compatibilità Idraulica."

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale (R.D. 523/1904) e alle reti di bonifica (R.D. 368/1904), come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi che devono essere specificamente autorizzati, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità delle previsioni di Piano con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella variante in oggetto, né sostituisce la responsabilità del progettista incaricato di garantire l'efficacia ed il funzionamento delle opere e dei dispositivi di progetto.

Distinti Saluti

Il Direttore
Dott. Ing. Adriano Camuffo

P.O. Opere idrauliche - Coordinamento
Responsabile: Ing. Alessandro Morandi Tel. 0412795685
Referente: Geom. Marco Paglia Tel. 0412794152

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto

Via Longhena,6 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041.279 5508/ 5516 - Fax 041.2794124
bacinelitoraleveneto.venezia@pec.regione.veneto.it